



Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека

Российская Федерация
Новгородская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5
С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ХИМИИ
И БИОЛОГИИ»
г. Старая Русса

ул. Поперечная, 41,
г. Старая Русса,
Новгородская обл., 175200
тел. факс (8-816-52) 5-50-83
e-mail: sc5str@mail.ru

исх. № от 12.08.2022 г.

**О выполнении предписаний
(№ 46/2 от 22.02.2022 г.)**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5 с углубленным изучением химии и биологии» г. Старая Русса сообщает что нарушения, выявленные в ходе проверки структурного подразделения, расположенного по адресу: ул. Красных Зорь д. 5 устранены:

1. Часть напольной плитки в варочном цехе с трещинами, не целая, стены в логопедическом кабинете группы № 11, отбита часть настенной плитки в туалете № 10, дефект откоса окна в малом музыкальном зале, дефект стыков между полом (линолеума) и стенами в спальнях и некоторых туалетах – основание п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.14 п. 5 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 025/2015 «О безопасности мебельной продукции» - **выполнено** (Приложение № 1).
2. **В связи с закрытием группы № 1 с 01.06.2022 года, отсутствием воспитанников в ней (помещение переоборудовано для персонала, с последующим проведением ремонта в течение учебного года) дефект линолеума в игровой бывшей группы № 1, остекление окон в игровой бывшей группы № 1, спальне бывшей группы № 1, недостаток санитарно-технического оборудования в бывшей групповой № 1 – возможно устранить в течение учебного года при удовлетворении заявки в комитете по образованию № 92 от 20.04.2022 г., № б/н от 21.04.2022 г. (Приложение № 2).**

3. Остекление окон в игровой группы № 5, туалете группы № 11 выполнено не из цельного стеклопакета – основание – нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – **выполнено.** (Приложение № 3)
4. Недостаточно санитарно-технического оборудования в групповых № 3, № 2, № 8, № 6, № 5, № 9. В туалете ясельной группы № 3 умывальные раковины установлены на высоту 60 см от пола до борта прибора. В подготовительной группе № 2 унитазы не установлены в кабинки с дверями – основание – нарушение п.6, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - **выполнено.** (Приложение № 4)
5. Сведения об устранении нарушений согласно акта выездной проверки от 28.02.2022 г. «В структурном подразделении «Солнышко» производственные и моечные ванны в пищеблоке оборудованы воздушными разрывами (прилагаются фото от 22.02.2022 года)» - сведения о факте устранения нарушения предоставлены до окончания выездной проверки (с 15.02.2022-28.02.2022) – **выполнено.**
6. Разделочные столы для готовой продукции (3 штуки) в пищеблоке структурного подразделения «Солнышко» не цельнометаллические: столешница металлическая, низ деревянный – основание п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - **выполнено.** (Приложение № 5)
7. В 2021-2022 г.г. не проведена химическая чистка или дезинфекция постельных принадлежностей во всех дошкольных отделениях МАОУ СОШ № 5 – основание – п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - **не выполнено.** (Приложение № 6)
8. Не предоставлены протоколы лабораторного контроля параметров микроклимата и освещённости помещения постоянного пребывания детей в структурном подразделении. В представленной программе производственного контроля указаны ссылки на нормативные документы, утратившие силу с 01.01.2021 г., указан не полный перечень санитарных правил, методов и методик контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью – основание п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», МР 2.4.0242-21 Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи – **выполнено.**



Директор МАОУ СОШ № 5

Е.Ю. Гордеева